



# ОБЩИНА ЛЕТНИЦА



ДО  
ВСИЧКИ ЛИЦА

Относно: Разяснения по Документацията за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции»

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с отправено запитване по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка, правим следните разяснения по документацията за участие, както следва:

### **Въпрос №1: Индекс на цвето предаване Ra>80**

Посочения от Вас Ra>80 е изискуем за магазини за храни и облекла, където е необходимо по-прецизно предаване на цветовете нюанси.

Този параметър на осветителното тяло се изисква за улично осветление над Ra>65. Възможно ли е да се промени изискването за индекс на цвето предаване на Ra>65?

**Отговор:** Изискването за индекс на цвето предаване Ra>80 следва да бъде разглеждано като минимално и участниците трябва да го постигнат. По този начин ще се реализира по-добро предаване на цветовете, разпознаване на лицата на пешеходците, намаляване на криминалните прояви и общо повишаване на комфорта на жителите на Общината през тъмната част от денонощието.

### **Въпрос №2: Светлинен поток минимум 4000 lm за 40W (Светлинен добив на осветителното тяло включително загуби в драйвер и оптична система минимум 100 lm/W**

Тези параметри определят ефективността на осветителното тяло, но във Въшия случай при тази ниска заложена цена (83 лв/бр. за 1000 броя), са недостижими. По принцип можем да гарантираме тези параметри, но останалите такива правят реализацията на осветителното тяло ценово невъзможна. Възможно ли е да се намалят изискванията на тези параметри?

**Отговор:** Посочените стойности за светлинен поток и светлинен добив са минимални и тяхното постигане ще гарантира ефективна бъдеща работа на уличното осветление.

### **Въпрос №3: Температурен диапазон на работа -35° до +45°**

Посочената ниска температура изисква специални захранвания, които правят ценово реализацията на осветителното тяло невъзможна. Направихме статистически анализ на най-ниските температури в района, които не превишават -25°. Предлагаме да бъде променена на -25°.

**Отговор:** Осветителните тела трябва да бъдат с работен температурен диапазон от -35° до +45°. Това ще гарантира сигурна и безпроблемна работа на уличното осветление.

**Въпрос №4:** Има още една особеност, която силно затруднява реализацията на осветителните тела ценово.

При направения оглед на място установихме, че изцяло захранванията на уличното осветление на гр.Летница е реализирано като въздушни трасета, което ни задължава да използваме мълниезащитни устройства, които допълнително оскъпяват лампите с 15 до 40 лв. За да се реализира коректно уличното осветление, молим да вземете в предвид тези особености.

**Отговор:** Възложителят е поставил условие като минимална степен на защита от проникване IP54.

На основание чл.29, ал.2 от Закона за обществените поръчки, настоящето разяснение се публикува в профила на купувача и се изпраща на лицата, посочили електронен адрес в деня на публикуването им в профила на купувача.

С уважение,

**Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ**  
Кмет на Община Летница

